



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД №7 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
197348, Санкт-Петербург,
Богатырский пр., дом 5 корп.4, литер А
тел./факс: (812) 394-19-50
тел. 393-40-05
E-mail: info.primdou7@obr.gov.spb.ru
ОКПО 48924506 ОКОГУ 2300223
ОГРН 1027807583935
ИНН/КПП 7814046737/781401001

№ _____
на № _____ от _____

На № Ю 78-04-05/27-361-2023
от 18.07.2023

Начальнику Северного
территориального отдела
главному государственному врачу по
Приморскому, Петроградскому, Курортному,
Кронштадтскому районам

Мякишевой С.Н.

Уважаемая Светлана Николаевна!

Во исполнении предписания № Ю 78-04-05/27-361-2023 от 18.07.2023

Сообщаю:

Во исполнения п.2.3. Предписания составлен план-график по оборудованию групповых площадок теньевыми навесами в соответствии с п.3.1.2. СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Приложение № 1)

Заведующий ГБДОУ детский сад № 7
Приморского района Санкт-Петербурга

Т.Н. Красильникова

План -график
Исполнения предписания № Ю 78-04-05/27-361-2023 от 18.07.2023

Выявленные нарушения	Мероприятие по устранению нарушения	Срок исполнения
СП 2.4.3648-20 п. 3.1.2. «оборудование групповых площадок теньвыми навесами»	Составление заявки в СПб ГУ «Служба заказчика» для определения объема работ, подготовки сметной документации и технического задания: - на установку теньвых навесов на игровых площадках: 2024 г – навесы на 2-х площадках (первая младшая № 1, 2) 2025 г. – навесы на 3-х площадках (младшая № 2, средняя № 2, старшая № 2) 2026 г.- навесы на 3-х площадках (младшая № 1, средняя № 1, подготовительная № 2)	2024-2026 гг
	Формирование бюджета на 2024 и плановые 2025-2026 года, внесение данных работ в план-график закупок	Ежегодно, в октябре
	Производство демонтажных // монтажных работ во время закрытия учреждения на летний период. (при наличии финансирования)	Ежегодно, в летний период

Заведующий ГБДОУ детский сад № 7
Приморского района Санкт-Петербурга

Т.Н. Красильникова.



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД №7 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
197348, Санкт-Петербург,
Богатырский пр., дом 5 корп.4, литер А
тел./факс: (812) 394-19-50
тел. 393-40-05
E-mail: info.primdou7@obr.gov.spb.ru
ОКПО 48924506 ОКОГУ 2300223
ОГРН 1027807583935
ИНН/КПП 7814046737/781401001
№ _____
на № _____ от _____

Начальнику Северного
территориального отдела
главному государственному врачу по
Приморскому, Петроградскому, Курортному,
Кронштадтскому районам

Мякишевой С.Н.

Заведующий ГБДОУ детский сад №7
Приморского района Санкт-Петербурга
Т.Н. Красильникова

На № Ю 78-04-05/27-361-2023
от 18.07.2023

План мероприятий по устранению нарушений
по предписанию № Ю 78-04-05/27-361-2023 от 18.07.2023

	Выявленные нарушения	Мероприятие по устранению нарушения	Срок исполнения
2.1.	СП 2.4.3648-20 п. 2.5.3. «наличие дефектов в отделке потолков и стен»	Своими силами провели косметический ремонт стен в средней группе № 2, потолка в холле у кабинета педагога-психолога (Фотофиксация)	Выполнено, Июль 2023
2.2.	СП 2.4.3648-20 п 2.5.2. «наличие дефектов в отделке пола»	Своими силами установили порожек на стыке линолеума в раздевальном помещении подготовительной группы № 3 (Фотофиксация)	Выполнено, Июль 2023
2.3.	СП 2.4.3648-20 п. 3.1.2. «групповые площадки не оборудованы теньвыми навесами»	Составлен План-График исполнения предписания № Ю 78-04-05/27-361-2023 от 18.07.2023 (Приложение №1)	2024-2026гг
2.4.	СП 2.4.3648-20 п. 2.7.4. «отсутствие акта обследования технического состояния системы вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха»	Проведено обследование технического состояния систем вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха. Технический отчет от 17.08.2023 прилагается (скан)	Выполнено Август 2023
2.5.	СП 2.4.3648-20 п. 2.11.5. «ежегодное проведение химической чистки или дезинфекционной обработки постельных принадлежностей»	Проведена дезинфекционная обработка постельных принадлежностей ООО «АБСОЛЮТ» Акт от 19.08.2023 прилагается (скан)	выполнено август 2023

2.6.	СанПиН 2.1.3684-21 п. 75, гл.4., СанПиН 1.2.3685-21 табл.3.1., табл. 3.13 гл. 3 «результаты производственного контроля -отбора проб горячей и холодной воды»	В рамках производственного контроля проведено исследование качества питьевой воды из системы централизованного холодного водоснабжения 04.08.2023 .Экспертное заключение № 78-20-05ф-03.003.Л.37650 от 16.08.2023 (скан) Заключен контракт № 20/2023 от 17.08.2023 на исследование горячей воды. Пробы на исследование взяты 17.08.2023 . Результаты проб еще не готовы.	Выполнено август 2023 Август 2023
------	--	---	--

Заведующий ГБДОУ детский сад № 7
Приморского района Санкт-Петербурга

Т.Н. Красильникова.

Фотофиксация

2.1. Косметический ремонт стен и потолка в холле у кабинета педагога-психолога и раздевалки средней группы № 2



2.2. Установка порожка на стыке линолеума в подготовительной группе № 3





ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД №7 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
197348, Санкт-Петербург,
Богатырский пр., дом 5 корп.4, литер А
тел./факс: (812) 394-19-50
тел. 393-40-05
E-mail: info.primdou7@obr.gov.spb.ru
ОКПО 48924506 ОКОГУ 2300223
ОГРН 1027807583935
ИНН/КПП 7814046737/781401001

на № _____ от _____

Начальнику Северного
территориального отдела
главному государственному врачу по
Приморскому, Петроградскому, Курортному,
Кронштадтскому районам

Мякишевой С.Н.

Заведующий ГБДОУ детский сад №7
Приморского района Санкт-Петербурга
Т.Н. Красильникова

На № Ю 78-04-05/27-361-2023
от 18.07.2023

План мероприятий по устранению нарушений
по предписанию № Ю 78-04-05/27-361-2023 от 18.07.2023

	Выявленные нарушения	Мероприятие по устранению нарушения	Срок исполнения
2.6.	СанПиН 2.1.3684-21 п. 75, гл.4., СанПиН 1.2.3685-21 табл.3.1., табл. 3.13 гл. 3 «результаты производственного контроля -отбора проб горячей воды»	В рамках производственного контроля проведено исследование качества питьевой воды из системы централизованного горячего водоснабжения Заключен контракт № 0000-Г50102 от 02.10.2023 на исследование горячей воды. Экспертное заключение № 78-20-05ф- 03.003.Л.49803 от 23.10.2023	Выполнено октябрь 2023

Заведующий ГБДОУ детский сад № 7
Приморского района Санкт-Петербурга

Т.Н. Красильникова.